

**АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.04.2018 г.

ст-ца Удобная

№26

**О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года  
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в  
границах Удобненского сельского поселения Отраденского района  
и на прилегающих территориях**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Удобненского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учёта, проверки, содержания и эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Удобненского сельского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Удобненского сельского поселения Отраденского района в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения  
Отраденского района

О.А.Шерстюк

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения  
Отраденского района  
от 02.04.2018 № 26

### Правила учёта, проверки, содержания и эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Удобненского сельского поселения

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта, проверки, содержания и эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Удобненского сельского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Удобненского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам,

предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

## 2. Учет и порядок проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИТПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИТПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки (пирса) для забора воды;
- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- работоспособность.

2.5. При проверке других источников водоснабжения, приспособленных для целей пожаротушения, проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех ИТПВ, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Удобненского сельского поселения совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИТПВ, расположенных на территории Удобненского сельского поселения.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИТПВ, расположенных на территории Удобненского сельского поселения, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

## 3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИТПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИТПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИТПВ сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИТПВ проводится за счет средств собственника ИТПВ.

## 4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;
- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;
- проверка подъездов к ИТПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период;
- в летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

## 5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИТПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;
- проверить наличие теплоизоляции гидранта;
- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИТПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;
- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

Специалист 1 категории по налогам,  
исполняющая обязанности специалиста  
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ

С.Ю.Жукова

Приложение №1  
к Правилам учёта, проверки,  
содержания и эксплуатации  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Удобненского  
сельского поселения

**АКТ**  
**проверки пожарных водоемов**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной  
противопожарной службы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

и представитель администрации Удобненского сельского поселения  
Отраденского района \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных  
водоемов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

| № п/п  | Местоположение | Указатель | Подъезд | Площадка (пирс) | Заполнение водой | Примечание |
|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|------------------|------------|
| 1      | 2              | 3         | 4       | 5               | 6                | 7          |
| 1.     |                |           |         |                 |                  |            |
| 2.     |                |           |         |                 |                  |            |
| 3.     |                |           |         |                 |                  |            |
| и т.д. |                |           |         |                 |                  |            |

Представитель Государственной  
противопожарной службы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

Представитель администрации  
Удобненского сельского поселения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

Специалист 1 категории по налогам,  
исполняющая обязанности специалиста  
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ

С.Ю.Жукова

Приложение №2  
к Правилам учёта, проверки,  
содержания и эксплуатации  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Удобненского  
сельского поселения

**АКТ**  
**проверки пожарных гидрантов**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной  
противопожарной службы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

и представитель администрации Удобненского сельского поселения  
Отраденского района \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

| № п/п  | Местоположение | Указатель | Подъезд | Площадь (кв. м) | Работоспособность | Примечание |
|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| 1      | 2              | 3         | 4       | 5               | 6                 | 7          |
| 1.     |                |           |         |                 |                   |            |
| 2.     |                |           |         |                 |                   |            |
| 3.     |                |           |         |                 |                   |            |
| и т.д. |                |           |         |                 |                   |            |

Представитель Государственной  
противопожарной службы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

Представитель администрации  
Удобненского сельского поселения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

Специалист 1 категории по налогам,  
исполняющая обязанности специалиста  
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ

С.Ю.Жукова

Приложение №3  
к Правилам учёта, проверки,  
содержания и эксплуатации  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Удобненского  
сельского поселения

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС  
по Краснодарскому краю»

(подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Удобненского сельского  
поселения

(подпись, расшифровка)

**Реестр  
источников наружного противопожарного водоснабжения,  
расположенных на территории Удобненского сельского поселения**

| №<br>п/п          | Месторасположение ИТПВ | Собственник | Состояние<br>(рабочий/нерабочий) |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1                 | 2                      | 3           | 4                                |
| Пожарные водоемы  |                        |             |                                  |
| 1.                |                        |             |                                  |
| 2.                |                        |             |                                  |
| 3.                |                        |             |                                  |
| и<br>т.д.         |                        |             |                                  |
| Пожарные гидранты |                        |             |                                  |
| 1.                |                        |             |                                  |
| 2.                |                        |             |                                  |
| 3.                |                        |             |                                  |
| и<br>т.д.         |                        |             |                                  |

Специалист 1 категории по налогам,  
исполняющая обязанности специалиста  
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ

С.Ю.Жукова